

ANNEXE 5

Isolation des conduites enterrées : valeurs-limites pour les pertes de chaleur linéiques:

DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	175	200
	3/4"	1"	5/4"	1 1/2 "	2"	2 1/2 "	3"	4"	5"	6"	7"	8"

Conduites rigides [W/m.K]

0,14	0,1 7	0,18	0,21	0,2 2	0,2 5	0,2 7	0,28	0,31	0,34	0,36	0,37
------	----------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------

Conduites souples et tubes jumelés [W/m.K]

0,16	0,1 8	0,18	0,24	0,2 7	0,2 7	0,2 8	0,31	0,34	0,36	0,38	0,40
------	----------	------	------	----------	----------	----------	------	------	------	------	------