

## ANNEXE 6

Epaisseurs minimales d'isolation pour des canaux d'aération, des tuyaux et des appareils d'aération et de climatisation :

<i>Différence de température en Kelvin à la température de dimensionnement</i>	<i>5</i>	<i>10</i>	<i>15 ou plus</i>
<i>Epaisseur d'isolation en mm pour <math>\lambda &gt; 0,03</math> W/m.K jusqu'à <math>\lambda \leq 0,05</math> W/m.K</i>	<i>30</i>	<i>60</i>	<i>100</i>